



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SZCZECINIE

ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin

tel. 91 4 870 313, 91 4 849 351
fax 91 4 861 141, 91 4 849 358

e-mail: psse.szczecin@pis.gov.pl

HK.9020.6.19.2021

Szczecin, dnia 21.05.2021 r.

ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2020 ROK

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie stwierdza, że woda na Pływalni Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie jest przydatna do kąpieli, dot. Floating Arena 50m, basen 25m oraz basen mały (brodzik).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o przekazane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie sprawozdania z badania próbek wody pobranych z Floating Arena 50m, basen 25m i brodzika oraz ich systemów cyrkulacji, wykonanych zgodnie z zatwierdzonym na 2020 harmonogramem oraz wyników badań wody wykonanych w dniu 02.12.2020 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w ramach kontroli urzędowej.

Parametry jakości wody z nitek basenowych oraz systemów cyrkulacji oceniano na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 cyt. rozp. Ich analiza wykazała prawidłowe

przeprowadzanie bieżących obserwacji zawierających udokumentowane spostrzeżenia i podejmowane czynności, w tym działania naprawcze. Po stwierdzeniu przekroczeń dopuszczalnych norm mikrobiologicznych, zostały podjęte skuteczne działania naprawcze potwierdzone dobrymi wynikami z badań próbek powtórkowych.

Zakres i częstotliwość wykonanych badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz stosowane metodyki referencyjne analiz są zgodne z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

Analizy próbek wody pobranych na Pływalni SDS w Szczecinie w roku 2020 realizowało laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Zgodnie z §2 ust. 1 cyt. rozp. w zakresie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda na Pływalni SDS w Szczecinie, w tym woda doprowadzana na pływalnię spełnia wymogi załączników nr 1 i 2.

Uzyskane wyniki, informacje i analizy wskazują, że woda na Pływalni Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie, tj. Floating Arena 50m, basen 25m oraz basen mały (brodzik), w tym woda doprowadzana do ww. niecek spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r w *sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.*

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SZCZECINIE
dr n. med. Elżbieta Król-Pakulska
Specjalista epidemiolog

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin
2. Oddział Higieny Komunalnej aa